

2026年2月24日  
株式会社ダイフク

## 機械式立体駐車場の屋根における 国土交通大臣認定仕様の不適合に関するお知らせ


この度、弊社が納入した機械式立体駐車場の屋根（耐火構造）の仕様が、国土交通大臣認定に適合しない仕様であったことが判明し、国土交通省に報告いたしました。今後は国土交通省ならびに特定行政庁の指導のもと、お客様に説明を実施させていただき、必要な調査をしたうえで速やかに改修等を進めてまいります。

お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。弊社は今回の事態を厳粛に受け止め、迅速な是正を実施するとともに全社をあげて再発防止に努めてまいります。

### 1. 概要

現在進めている調査の段階では、下記の不適合項目のいずれか、または複数該当している可能性があります。

- ・折板屋根を固定する支持部品のタイトフレームの板厚（認定書：3.2mm以上／施工：3.2mm未満）
  - ・折板屋根の重ね部の締結ピッチ不適合（認定書：900mm 以下／施工：900mm超）
  - ・タイトフレームの固定方法の不適合（認定書：梁に溶接固定／施工：梁にビス固定）
- ※このうちタイトフレームの固定方法については現時点で不適合は確認されていません。



### 2. 対象物件

弊社が1993年～1999年に納入した機械式立体駐車場のうち現存する40棟

※現時点ですべてのお客様の現地調査が完了しておりませんので、棟数は最大値となります。

※弊社は、1998年に機械式立体駐車場の新規受注活動を中止し、1999年4月以降の納入実績はございません。

※別添資料「都道府県の棟数表」

### 3. 今後の対応

対象物件のお客様には個別にご連絡し、あらためて丁寧な説明を実施させていただきます。  
国土交通省、特定行政庁の指導のもと、改修等の必要な是正処置を行ってまいります。

### 4. お問い合わせ先

#### 【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社ダイフク システムサポートセンター

電話番号：050-3098-5775

受付時間：9:00 - 17:00（土日・祝休日を除く）

Mail：ssc\_pk@ha.daifuku.co.jp

#### 【報道関係からのお問い合わせ先】

株式会社ダイフク 広報部

電話番号：03-6721-3505

受付時間：9:00 - 17:00（土日・祝休日を除く）

Mail：pr\_contact@daifuku.com

※別添資料「都道府県の棟数表」

都道府県	対象棟数	都道府県	対象棟数
北海道	1	滋賀県	2
青森県	0	京都府	0
岩手県	0	大阪府	10
宮城県	1	兵庫県	2
秋田県	0	奈良県	0
山形県	0	和歌山県	0
福島県	0	鳥取県	0
茨城県	0	島根県	0
栃木県	0	岡山県	0
群馬県	1	広島県	0
埼玉県	1	山口県	0
千葉県	1	徳島県	0
東京都	2	香川県	0
神奈川県	3	愛媛県	0
新潟県	0	高知県	0
富山県	0	福岡県	4
石川県	0	佐賀県	0
福井県	0	長崎県	1
山梨県	0	熊本県	1
長野県	0	大分県	0
岐阜県	1	宮崎県	0
静岡県	0	鹿児島県	0
愛知県	4	沖縄県	0
三重県	5		
合計		40	